

МОУ Васильковская ООШ

**Информация**  
о выполнении предписания № 4/1/7  
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ п/п	мероприятие	Информация о выполнении
1	Отделка путей эвакуации (пол коридора второго этажа) негорючими материалами	Январь 2015 г.
2	Замена чердачных люков на противопожарные	Декабрь 2014 г.
3	Замена двери в электрощитовую на противопожарную	Декабрь 2014 г.
4	Определение категории помещения электрощитовой по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны	<b>Август 2014</b>
5	Укрепление и замена розеток с повреждениями на исправные	<b>Февраль-март 2014г.</b>

Директор школы



М.Ю.Кастюкевич