

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Ярославской области,
ул. Кирова, 5/23, г. Ярославль, 150000, (4852) 79-09-89, 72-64-38, eec01@mail.adm.yar.ru
(наименование надзорного органа, адрес, номер телефона, электронный адрес в сети Интернет)

Управление надзорной деятельности
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn.yaroslavl@rambler.ru

ОНД по Ростовскому району г. Ростов, ул. Бебеля, д. 20 «А» тел. 6-38-84, 6-12-57

ПРЕДПИСАНИЕ № 4 / 1 / 7
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

«18» февраля 2014г.

юридическое лицо – МОУ Васильковская ООШ, расположенное по адресу: Рос-
товский район, с. Васильково, д. 29

(наименование, адрес субъекта надзора)

в лице директора Кастюкевич М.Ю.

(должность, фамилия, инициалы руководителя субъекта надзора, должностного лица субъекта надзора)

В период с «03» февраля 2014г по «18» февраля 2014 г. проведено плановое ме-
роприятие по надзору главный специалист ОНД по Ростовскому району ГУ МЧС России по
Ярославской области майор внутренней службы Зверевы О.А.

(должность, звание, фамилия)

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

в отношении МОУ Васильковская ООШ, расположенное по адресу: Ростовский
район, с. Васильково, д. 29

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно директором Кастюкевич М.Ю.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнено)
1	2	3	4	5

1.	Планы эвакуации разработанные и вывешенные на объекте не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143—2009	ППР в РФ, п. 7	18.01.15 г	
2.	Отделка путей эвакуации (пол коридора второго этажа) не соответствует требованиям норм пожарной, не представлены документы характеризующие пожарную опасность линолеума Отделка напольного покрытия путей эвакуации (коридор второго этажа, школы) выполнена из горючего материала (линолеум – отсутствует документ подтверждающий соответствие материала.)	ППР в РФ, п. 33; ч. 1 ст. 151, ч. 3, ч. 6 ст. 134 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21.01.97*, п. 6.25*	18.01.15 г	
3.	Руководителем не определенны порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов вентиляции.	ППР в РФ, п. 51	18.01.15 г	
4.	В кабинете информатики розетка не закреплена к основанию (наблюдаются оголенные электрические провода)	ППР в РФ, п. 42, пп. б	18.01.15 г	
5.	В кабинете технологии расположенном на втором этаже здания допускается эксплуатация розетки с видимыми повреждениями	ППР в РФ, п. 42, пп. б	18.01.15г	
6.	В помещении лаборантской кабинета химии допускается эксплуатация розетки с видимыми повреждениями	ППР в РФ, п. 42, пп. б	18.01.15г	
7.	Два люка ведущих в чердачное помещение не соответствует требований норм (отсутствует документ подтверждающий соответствие люка 2 типу)	СНиП 21.01.97*, п. 8.4*	18.01.15г	
8.	На двери ведущей в электрощитовую не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 20, ППР в РФ	18.01.15г	
9.	Помещение электрощитовой не отделено от других помещений центра ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарными преградами.	п. 7.4, п. 5.14** СНиП 21-01-97**;	18.01.15г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 1 квартале 2015 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Зверев Олег Александрович
главный специалист отдела надзорной
деятельности по Ростовскому району
 (фамилия, инициалы, должность проверяющего)

« 18 » февраля 2014 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор МОУ Васильковская ООШ
 (должность, фамилия, инициалы)

V. О. О. О.
 (подпись)

« 18 » февраля 2014 г.